



SINDICATO DE RIEGOS  
CASTELLÓN

## REGULACIÓN CABEZAL DE FADRELL

RESPONSABLE DIEGO VILAR HERRERO

FECHA: 14/05/2019

TIEMPO DE RIEGO: 8 HORAS

CARACTERISTICAS DE LA BOMBA:

Q. BOMBA: 2,4 - 8,9m<sup>3</sup>/ h.

REGIMEN: 0 - 2.900 r.p.m.

POTENCIA DE BOMBA: 2,2 Kw.

BOMBA CONTROLADA POR VARIADOR DE FRECUENCIA  
SEGÚN CAUDAL DE AGUA.

LECTURA DE CONTADORES GENERALES:	11,448	m <sup>3</sup>
LECTURA DE CONTADORES DE LAS 720 PARCELAS:	11,375.00	m <sup>3</sup>
DIFERENCIA:	73.00	m <sup>3</sup>
DESVIACIÓN:	0.64	%

REGULACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN DE ABONO SEGÚN RATIO 0.7 L/m<sup>3</sup>.  
DE CAUDAL DE RIEGO.

LECTURA DE CONTADOR DE CAUDAL DE ABONO: 8,100 LITROS

CAUDAL ESPERADO SEGÚN RATIO: 8,014 LITROS

DIFERENCIA: 86 LITROS

DESVIACIÓN: 1 %

