



SINDICATO DE RIEGOS
CASTELLON

REGULACIÓN CABEZAL DE FADRELL

RESPONSABLE: DIEGO VILAR
HERRERO

FECHA: 18/06/2020

TIEMPO DE RIEGO: 8 HORAS

CARACTERISTICAS DE LA BOMBA:

Q. BOMBA: 2,4 - 8,9m³/ h.
REGIMEN: 0 - 2.900 r.p.m.
POTENCIA DE BOMBA:
2,2 Kw.
BOMBA CONTROLADA POR VARIADOR DE
FRECUENCIA
SEGÚN CAUDAL DE
AGUA.

LECTURA DE CONTADORES GENERALES: 11.346 m³

LECTURA DE CONTADORES DE LAS 720 PARCELAS: 11.312,00 m³

DIFERENCIA: 34,00 m³

DESVIACIÓN: 0,30 %

REGULACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN DE ABONO SEGÚN RATIO DE CAUDAL DE RIEGO. 0,7 L/m³.

LECTURA DE CONTADOR DE CAUDAL DE ABONO: 8.123 LITROS

CAUDAL ESPERADO SEGÚN RATIO: 7.942 LITROS

DIFERENCIA: 181 LITROS

DESVIACIÓN: 2 %

