



SINDICATO DE RIEGOS
CASTELLÓN

REGULACIÓN CABEZAL DE FADRELL

RESPONSABLE DIEGO VILAR HERRERO

FECHA: 07/08/2021

TIEMPO DE RIEGO: 8 HORAS

CARACTERISTICAS DE LA BOMBA:

Q. BOMBA: 2,4 - 8,9m³/h.

REGIMEN: 0 - 2.900 r.p.m.

POTENCIA DE BOMBA: 2,2 Kw.

BOMBA CONTROLADA POR VARIADOR DE FRECUENCIA

SEGÚN CAUDAL DE AGUA.

LECTURA DE CONTADORES GENERALES:	14,250	m ³
LECTURA DE CONTADORES DE LAS 715 PARCELAS:	14,080.00	m ³
DIFERENCIA:	170.00	m ³
DESVIACIÓN:	1.19	%

REGULACIÓN BOMBA DE INYECCIÓN DE ABONO SEGÚN RATIO DE CAUDAL DE RIEGO. 0.7 L/m³.

LECTURA DE CONTADOR DE CAUDAL DE ABONO:	9,815	LITROS
CAUDAL ESPERADO SEGÚN RATIO:	9,975	LITROS
DIFERENCIA:	-160	LITROS
DESVIACIÓN:	-2	%

